

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8-351) 239-72-04, факс 265-87-81
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №7

457110, Челябинская область, Троицк, ул. Денисова, 3а, телефон (8-35163) 2-74-03, факс 2-54-36
телефоны доверия: УГПН ГУ МЧС России по Чел.обл. – 8-351-239-99-99
УГПН УРЦ МЧС России – 8-343-371-99-99
МЧС России – 8-499-449-99-99

Предписание № 254 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР №7 по пожарному надзору
Закирова Ш.Ф. № 254 от « 02 » ноября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "10 " ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин. «30» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., "проведена плановая выездная
проверка старшим инспектором ОНДиПР №7 Николаевым Кириллом Александровичем, объекта
защиты, эксплуатируемых МБОУ ДО «Станция детского юношеского технического творчества
«Юность», расположенного по адресу: Челябинская область, город Троицк, ул. им. П.Г. Ильина,
54.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДО «Станция детского юношеского технического творчества
«Юность» Василенко Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Основное здание				
1	Люк, ведущий на кровлю здания, не имеет требуемого предела огнестойкости (не выполнен противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30).	п. 3 ст. 4, п.п. 1, 2, 3, ст. 88, таблицы 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п.п. 4.17, 7.7 СП 4.13130.2013	01.11.2018	
Здание мастерской				
2	Перед обоими наружными дверями (эвакуационными выходами) из здания горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 3 ст. 4, п. 2 ч.ч.1, 2 ст. 53, п.п. 1, 3 ст.89, п. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009, п.33 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.11.2018	
3	В полу на пути эвакуации, у эвакуационного выхода, расположен деревянный настил, закрывающий трубы отопления, который мешает свободной эвакуации.	п.36.а) «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.11.2018	

4	Наружная лестница, их части и площадки при входе в здания не имеют ограждений.	п. 3 ст. 4, п. 2 ч.ч.1, 2 ст. 53, п.п. 1, 3 ст.89, п. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ, п.п. 4.3.4; 8.1.2; 8.1.3 СП 1.13130.2009, п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.11.2018	
5	В здании автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии.	п.61 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.11.2018	
6	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.11.2018	
Холодный склад				
7	В учреждении не организована обработка сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом.	п.21 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г.).	01.11.2018	
8	Здание и помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ, п.25.2 табл. А3 СП 5.13130.2009	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения настоящее предписание может быть обжаловано: - заместителю начальника ОНДиПР №7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Закирову Ш.Ф., по адресу: 457100, Челябинская область, г. Троицк, п. Южный, пожарное депо ПЧ-55, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР № 7 УНДиПР
 Главного управления МЧС России
 по Челябинской области
 К.А. Николаев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature: Е.Ф. Василенко)
 (должность, фамилия, инициалы)

" 30 " ноября 2017 г.